

报价清单

序号	名称	规格	品牌	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	通风柜	1、规格尺寸 1500*850*2350 (mm); 2、主体结构：左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体采用喷涂钢板。 3、内衬板、导流板采用 5mm 厚实芯抗倍特板具有良好的防腐、化学抗性。导流板固定件使用 PP 优质材质制作一体成型。 4、移动视窗玻璃两侧 PP 夹条包裹, 拉手 PP 一体成型, 嵌入 5mm 钢化玻璃, 门最大开启高度 750mm, 自由升降, 移门上下滑动装置采用皮带传动结构, 无级任意停留, 移门导向装置由抗腐蚀的聚 氯乙稀材质构成。 5、台面采用实芯理化板 (12.7mm 厚) 耐酸碱, 耐冲击, 耐腐蚀。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩, 出风口直径 250mm 圆孔, 套管连接, 减少气体扰流。 7、通风柜其他配件: A、台面配有一次性成型 PP 小杯槽, 耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。 B、控制面板采用液晶显示屏面板包含 8 个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+/-键。 C、照明 LED 白光灯快速启动类型, 安装于通风柜顶部, 使用寿命长。 D、配有四个插座 10A 220V 五孔多功能插座。线路使用国标 2.5 平方铜芯电线。 E、下柜门铰链采用 110 度直弯铰链, 使用寿命高, 拆装方便。 F、其它下柜内背板预留检修窗, 方便故障检修, 左右旁板各预留 4 个孔方便加装考克等设施。 8、配套排风管道: 采用优质原料 PP 板, 圆风管采用直接连接; 排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置。水平管保持一定的坡度, 坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置; 风管水平安装时, 其支、吊架间距不大于 3m, 不能用法兰作支、吊点, 风管安装调节风阀时, 应标明启闭方位, 以便于操作。通风柜排放气体通过排风管道排入楼顶废气处理设备。水平管保持一定的坡度, 坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置; 风管水平安装时, 其支、吊架间距不大于 3m, 不能用法兰作支、吊点, 风管安装调节风阀时, 应标明启闭方位, 以便于操作。通风柜排放气体通过排风管道排入楼顶废气处理设备。	恒新	6 套	12800	76800	

